

		UKŁAD NW1		UKŁAD NW2		UKŁAD NW3	
Wydatek nawiew/ wywiew	m3/h	6060	6060	4480	4480	7980	7980
Spręż dyspozycyjny nawiew/ wywiew	Pa	400	370	400	300	400	400
Sprawność odzysku ciepła	%	75,8		71,8		74,7	
Moc nagrzewnicy wodnej	kW	20,5		16,7		27	
Moc chłodnicy (wymagana)	kW	25,2					
Temperatura odparowania freonu	C	6					
Rodzaj zastosowanego freonu	-	R 407C					