



Legenda:

- KL-w1** Jednostka wewnętrzna
- Przewód zasilający jednostkę wewnętrzną (YDYżo 3x2,5mm2)
- - - - Przewód sterowniczy – 0,33mm2, skrętka ekranowana 2-żyłowa np. 7703NH BELDEN Kabel;22AWG;PVC;300V;Żyła:dрут/(w zakresie branży sanitarnej)
- Przewód sterowniczy do pilota (w dostawie z jednostką wewnętrzną)

SCHEMAT ZASILANIA I STEROWANIA KLIMATYZACJĄ

OBIEKT: Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń nr 1.33 i 1.35 w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 (dz. nr 44/1, obręb 36, arkusz 5)			NR ZLECENIA:
INWESTOR: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 5			SKALA:
SPECJALNOŚĆ: elektr / telekom	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA:
PROJEKTOWAŁ:			
ASYSTENT:			NR RYS.
SPRAWDZIŁ:			5.