



Legenda:



Centrala sygnalizacji alarmu
pożarowego (istniejąca)



Optyczna czujka dymu (istniejąca) – 1szt. do przeniesienia



Optyczna czujka dymu (projektowana) np. cubus MTD 533X



Ręczny ostrzegacz pożarowy (istniejący) – bez zmian

x/y/z/01 Opis elementów systemu SAP:
x - C – czujka; R – ROP;
y - numer kondygnacji
z - numer pętli pożarowej
01 – numer kolejnego elementu w pętli



Przewód pętli YnTKSYekw1x2x0,8mm (istniejący)



Przewód pętli YnTKSYekw1x2x0,8mm (projektowany)

SCHEMAT ZASADNICZY ELEMENTÓW SYSTEMU ALARMU POŻAROWEGO

OBIEKT: Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń nr 1.33 i 1.35 w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 (dz. nr 44/1, obręb 36, arkusz 5)			NR ZLECENIA:
INWESTOR: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 5			SKALA:
SPECJALNOŚĆ: <i>elektr / telekom</i>	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA:
PROJEKTOWAŁ:			
ASYSTENT:			NR RYS.
SPRAWDZIŁ:			3.