



**KRAJOWA SZKOŁA
SĄDOWNICTWA I PROKURATURY**
ul. Przy Rondzie 5
31-547 Kraków

Numer sprawy: BD-V.2611.48.2020

Kraków, 21 grudnia 2020 r.

Dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa wybranych pomieszczeń i instalacji wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej, niskoprądowej i wodno-kanalizacyjnej w budynku Domu Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na dz. nr 446/8, 446/14 obr. 5 Śródmieście przy ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie oraz Zmiana aranżacji wybranych pomieszczeń oraz wykonanie remontu łazienek w budynku Domu Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”.*

11, 15, 16 grudnia 2020 roku do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej jako „Pzp”) Zamawiający udziela odpowiedzi, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ.

Pytanie 21:

Prosimy o informację czy w pomieszczeniach podlegających remontowi w zadaniu 1 występują sufity podwieszane, które należy usunąć.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje iż w zadaniu 1 projekt zakłada demontaż istniejących sufitów w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i wykonanie nowych zgodnie z rysunkami aranżacji.

Pytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, że sufity podwieszane z płyt akustycznych z wełny drzewnej występują w pomieszczeniach ogólnodostępnych tj. sale wielofunkcyjne, sale multimedialne, sale cichej nauki, sale ćwiczeń, a w pokojach hotelowych należy wykonać sufity podwieszane z wodoodpornych płyt GK?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje iż rodzaje sufitów są wyraźnie wskazane w dokumentacji na osobnym rzucie sufitów dla każdego pomieszczenia. W pomieszczeniach ogólnodostępnych należy wykonać sufit o właściwościach akustycznych, w węźle sanitarnym na I piętrze i łazienkach w pokojach sufit z wodoodpornej płyty g-k.

Pytanie 23:

Prosimy o potwierdzenie, że istniejące ściany działowe przeznaczone do rozbiórki wykonane są z płyt GK oraz że projektowane zabudowy otworów należy również wykonać z płyt GK.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje iż zabudowę ścian należy wykonać z materiałów analogicznych do ścian istniejących. Zgodnie z dokumentacją projektową budynku, ściany działowe wykonane są z płyt g-k.

Pytanie 24:

Prosimy o informację czy wymogiem koniecznym jest, aby rolety były wykonane z tkaniny typu blackout z certyfikatem trudnopalności. Na rynku ciężko jest dostać tkaninę, która spełniałaby oba te wymagania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje iż rolety w pomieszczeniach muszą posiadać atesty trudnopalności zgodnie z zapisami dot. bezpieczeństwa pożarowego zawartymi w projekcie, zapewniać zaciemnienie pomieszczenia oraz spełniać wymagania Zamawiającego.

Pytanie 25:

Pytanie dotyczące zadania 1 i 2:

Ze względu na słabą dostępność płytek zwracamy się z pytaniem o możliwość zmiany formatu płytek z 60x120 na 30x60 lub 60x60 oraz płytek 10x30 na format 20x30, 30x30 lub 15x30.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formatów płytek. Płytki 60x120cm są dostępne na rynku, w przypadku formatu 10x30cm Zamawiający zwraca uwagę na możliwość docinania materiałów ceramicznych i ich dopasowania do zadanych wymiarów. Zmiana formatu ma bezpośredni wpływ na projekt wnętrz i wygląd pomieszczeń.

Termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa 29 grudnia 2020 roku o godz. 10:00.

Rozdział 11 ust. 13 SIWZ otrzymuje brzmienie (zmiana została wyłuszczone):

13. Ofertę (tj. wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) w formie pisemnej (w postaci papierowej) należy składać w nieprzejrystym i zamkniętym opakowaniu. Zaleca się, aby opakowanie było odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane

na wszystkich połączeniach). Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego na wskazany w SIWZ adres:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków

z dopiskiem:

OFERTA na: „Roboty budowlane KSSiP DA”,
nr postępowania BD-V.2611.48.2020

Nie otwierać przed: **29 grudnia 2020 r. godz. 10:15**

Rozdział 12 ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie (zmiana została wyłuszczone):

1. Oferty należy składać pod adresem Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, Kancelaria Ogólna (na parterze budynku) lub za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: <http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/> do **29 grudnia 2020 r. do godz. 10:00.**

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia, uzupełniania opisu przedmiotu zamówienia i inne zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część.

Wynikiem powyższych zmian jest zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 759578-N-2020 z dnia 1.12.2020 r.

Dyrektor
Krajowej Szkoły Sądownictwa i
Prokuratury

sędzia
Dariusz Pawłyszcz

/pismo podpisane podpisem elektronicznym/