



**KRAJOWA SZKOŁA
SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
ul. Przy Rondzie 5
31-547 Kraków**

Numer sprawy: BD-V.2611.38.2020

Kraków, 26 października 2020 roku.

Dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa wybranych pomieszczeń i instalacji wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej, niskoprądowej i wodno-kanalizacyjnej w budynku Domu Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na dz. nr 446/8, 446/14 obr. 5 Śródmieście przy ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie oraz Zmiana aranżacji wybranych pomieszczeń oraz wykonanie remontu łazienek w budynku Domu Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”.*

19, 21, 22 października 2020 roku do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej jako „Pzp”) Zamawiający udziela odpowiedzi, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ.

Pytanie 1:

Czy Inwestor dysponuje zestawieniem stolarki projektowanej lub poda cechy stolarki istniejącej - do której należy się nawiązać montując nową stolarkę. Z jakiego materiału należy wykonać drzwi EI30 i EI30s, czy będą miały przeszklenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy zamontować drzwi analogiczne do drzwi istniejących do pozostałych pokoi hotelowych, w zakresie kolorystyki, formy i materiału wykończenia. Zgodnie z przekazywanymi przez Zamawiającego materiałami, drzwi do pokoi hotelowych projektowane były jako EI30. Drzwi pełne, bez przeszkleń.

Istniejąca stolarka drzwiowa w pokojach gościnnych i salach:

Drzwi drewniane HALSPAN TM ST V T30 (pełne bez przeszkleń, laminowane)

Producent: BEM Brudniccy Sp. z o.o.

Pytanie 2:

W celu rzetelnej wyceny dobrania odpowiednich czujek potrzebne podanie przez inwestora producenta i typ centrali systemu SSP zainstalowanego na obiekcie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Centrala sygnalizacyjna pożaru BMZ INTEGRAL firmy Schrack.

Pytanie 3:

Brak w projekcie części opisowej założeń dotyczących instalacji teletechnicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Uzupełniono dokumentację projektową o część opisową instalacji teletechnicznych – strona 7 załącznika: 2020.10.21 PB E Dom Aplikanta - Zadanie 1.pdf.

Pytanie 4:

Czy gniazda RJ45 mają być podłączone do istniejącej sieci szafy GPD (czy jest wolny Panel rozdzielczy RJ45).

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszcza się projektowane gniazda RJ45 podłączyć do istniejącej instalacji sieci strukturalnej. Przewiduje się przeniesienie (ew. skrócenie przewodów) istniejących gniazd RJ45. W przypadku konieczności układania dodatkowych przewodów, Inwestor dysponuje wolnym miejscem na patchpanele oraz wolnymi portami w switch'ach w szafach teleinformatycznych w punktach dystrybucyjnych FD .

Pytanie 5:

Czy projektowane gniazda TV mają być podłączone do istniejącej instalacji telewizji obiektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Projektowane gniazda TV przewidziane są do podłączenia do istniejącej instalacji antenowej. Przewiduje się przeniesienie (ew. przedłużenie lub skrócenie przewodów) istniejących gniazd TV .

Pytanie 6:

Proszę o udostępnienie przedmiarów w formie edytowalnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje plikami przedmiarów w formie edytowalnej.

Pytanie 7:

Wnioskujemy o przedłużenie terminu wykonania o 2 miesiące z uwagi na duże rozdrobnienie prac w jednym czasie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu.

Pytanie 8:

Czy podczas realizacji cały Dom Aplikanta będzie wyłączony z użytkowania (wynajmowania) i oddany do dyspozycji wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż wyłączone z użytkowania będą wyłącznie piętra i pomieszczenia, w których aktualnie będą prowadzone prace zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem.

Pytanie 9:

Podane półki oraz blaty z płyty meblowej w wyposażeniu łazienek mają grubości 3 cm oraz 6 cm. Na rynku dostępne są wielokrotności płyty 18 mm. Czy Zamawiający akceptuje grubość półki 36 mm, natomiast blatu 54 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wielokrotności grubości płyty 18 mm tj. odpowiednio 36mm oraz 54 mm

Pytanie 10:

Czy istnieje możliwość podzielenia zamówienia na części?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na podzielenie zamówienia.

Pytanie 11:

W podanym przedmiarze dla zadania 2, w robotach budowlanych, Typ I. Jest rozbiórka posadzki 2,6 m², natomiast w posadzeniu posadzki widnieje 16,92 m². Proszę o weryfikację, ewentualnie poprawę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dla prac związanych z posadzkami łazienki typu I należy przyjąć powierzchnię 2,6m². W załączeniu przedmiar w formacie PDF z korektą tego zapisu na stronie 2. Załącznik do postępowania: ZADANIE 2 -ROBOTY BUDOWLANE - PRZEDMIAR.pdf

Pytanie 12:

Zwracam się z prośbą o rozłożenie płatności poszczególnych etapów, na płatności miesięczne od wykonanych robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na rozłożenie płatności poszczególnych etapów na płatności miesięczne.

Pytanie 13:

Po wizji lokalnej większość ścian w łazienkach składa się ze ścian g-k. Jak zamawiający przewiduje demontaż płytek na ścianach g-k?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku braku możliwości zerwania płytek, należy wymienić płytki razem z płytą g-k i ująć to w kalkulacji. Zamawiający nie dopuszcza klejenia na płytki istniejące.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu zestawienia drzwi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada zestawienie stolarki drzwiowej z dokumentacji projektowej budynku. Załącznik z zestawieniem stolarki: 5A_ZSD4.pdf. Oznaczenie w zestawieniu drzwi objętych przebudową HD-14, HD-15 oraz HD-16.

Termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa 3 listopada 2020 roku o godz. 10:00.

Rozdział 11 ust. 13 SIWZ otrzymuje brzmienie (zmiana została wyłuszczone):

13. Ofertę (tj. wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) w formie pisemnej (w postaci papierowej) należy składać w nieprzejrystym i zamkniętym opakowaniu. Zaleca się, aby opakowanie było odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach). Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego na wskazany w SIWZ adres:

*Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków
z dopiskiem:
OFERTA na: „Roboty budowlane KSSiP DA”,
nr postępowania BD-V.2611.38.2020
Nie otwierać przed: **3 listopada 2020 r. godz. 10:15***

Rozdział 12 ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie (zmiana została wyłuszczone):

*1. Oferty należy składać pod adresem Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, Kancelaria Ogólna (na parterze budynku) lub za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: <http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/> do **3 listopada 2020 r. do godz. 10:00.***

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia, uzupełniania opisu przedmiotu zamówienia i inne zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część.

Wynikiem powyższych zmian jest zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 592635-N-2020 z dnia 9.10.2020 r.

**Dyrektor
Krajowej Szkoły Sądownictwa i
Prokuratury**

**sędzia
Dariusz Pawłyszczke**

/pismo podpisane podpisem elektronicznym/