



**KRAJOWA SZKOŁA  
SĄDOWNICTWA I PROKURATURY**  
ul. Przy Rondzie 5  
31-547 Kraków

Numer sprawy: BD-V.2611.48.2020

Kraków, 30 grudnia 2020 r.

Dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa wybranych pomieszczeń i instalacji wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej, niskoprądowej i wodno-kanalizacyjnej w budynku Domu Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na dz. nr 446/8, 446/14 obr. 5 Śródmieście przy ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie oraz Zmiana aranżacji wybranych pomieszczeń oraz wykonanie remontu łazienek w budynku Domu Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”.*

21, 28 grudnia 2020 roku do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej jako „Pzp”) Zamawiający udziela odpowiedzi, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ.

**Pytanie 26:**

Zauważyliśmy znaczne rozbieżności między projektem branży elektrycznej a architektury. Mianowicie, w projekcie elektrycznym nie ma w ogóle wrysowanych pasków ledowych na suficie. W każdym typie łazienek jest też wrysowane po 1 lampie sufitowej, a na architekturze w typach 2,3,4 są po dwie. Ponadto w projekcie elektrycznym są kinkiety których nie ma w architekturze. Zasilania luster podświetlanych ledami też nie ma wrysowanych w elektryce. Proszę o wyjaśnienie co mamy wycenić? W którym projekcie jest błąd? Czy mamy wycenić ledy przy suficie łącznie z podpięciem, którego nie ma w proj. Elektrycznym? (Zadanie 2). Czy w łazienkach mają być po dwie lampy zgodnie z proj. Architektury czy po jednej (jak w proj. Elektrycznym)? Czy wycenić podpięcia pod lustra z ledmi czy wycenić lustra bez oświetlenia? Prosimy o udzielenie odpowiedzi.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż oświetlenie tzw. rastrowe w pomieszczeniach wielofunkcyjnych/tzw. cichej pracy należy założyć zgodnie z projektem elektrycznym, natomiast oświetlenie pomieszczeń hotelowych i łazienek należy założyć zgodnie z rysunkiem architektonicznym, tj. z uwzględnieniem listew LED, zasilania oświetlenia lustra itp.

**Pytanie 27:**

W przedmiarze dot. zadania 1 instalacje sanitarne mamy wykonanie nawietrzaków szpaletowych i okiennych. Wykonanie nawietrzaków szpaletowych wymaga ingerencji w elewację (w tym przypadku modułową). Proszę o uzupełnienie projektu o wytyczne

dotyczące wykonania nawietrzaków szpaletowych. Z jakiego materiału i jakich warstw jest wykonana elewacja, w której będą montowane nawietrzaki?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż w projekcie ujęte są nawietrzaki szpaletowe, które przechodzą przez ścianę zewnętrzną, natomiast ich wylot znajduje się wewnątrz otworu okiennego - nie na elewacji. Jednocześnie dołączono przykładową kartę katalogową dla takiego rozwiązania: „Karta\_katalogowa\_Nawietrzaki.pdf”.

**Pytanie 28:**

Proszę o uzupełnienie przedmiarów o izolację w pomieszczeniach „mokrych”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż w przedmiarach znajduje się pozycja „gruntowanie powierzchni poziomych oraz pionowych”. Rodzaj zastosowanego środka gruntującego winien wynikać ze sztuki budowlanej w zależności od rodzaju pomieszczeń.

**Pytanie 29:**

Prosimy o możliwość rozliczenia na podstawie comiesięcznego zaawansowania robót.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na comiesięczne rozliczanie robót.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia, uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i inne zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część.

**Dyrektor  
Krajowej Szkoły Sądownictwa i  
Prokuratury**

**sędzia  
Dariusz Pawłyszczke**

/pismo podpisane podpisem elektronicznym/