



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

TOT/5004-1026/2010

30.12.2010

Sekretariat

tel. 81 532 37 56
fax 81 532 19 10

Centrala

tel. 81 532 42 81

Biuro

Obsługi Klienta

al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.

tel. 81 534 19 94
tel. 994

Baza Zaborzycka

ul. Zaborzycka 114a
20-445 Lublin
tel. 81 744 36 41
fax 81 744 32 80

Oczyszczalnia Ścieków "Hajdów"

ul. Łagiewnicka 5
20-228 Lublin
tel. 81 746 01 01
fax 81 746 03 33


Centralne

Laboratorium

ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 81 746 03 24
fax 81 746 30 83

Dział Zamówień Publicznych

fax 81 532 42 81
wew. 288



AB 383

Krajowa Szkoła Sądownictwa
i Prokuratury w Krakowie

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego
i Współpracy Międzynarodowej w
Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 62
20-076 Lublin

Dotyczy: warunków technicznych wod.-kan. w związku z przebudową i rozbudową budynków na nieruchomości Krakowskie Przedmieście 62.

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że zapewnimy dostawę wody w ilości $Q=12\text{m}^3/\text{d}$ (w tym $q_{\text{max}}=3,5\text{ l/s}$) oraz odbiór ścieków sanitarnych i deszczowych z nieruchomości Krakowskie Przedmieście 62 poprzez istniejące podłączenia wod. – kan. Włączenie wody należy przewidzieć z instalacji za wodomierzem głównym.

1. Rzędna linii ciśnień w sieci wodociągowej w tym rejonie wynosi aktualnie ok. 228-230 m n. p. m.
2. W projekcie przedstawić obliczenia doboru wodomierza głównego z uwzględnieniem docelowych przepływów chwilowych oraz sposób zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikający z wymagań normy PN-EN 1717:2003.
3. Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej.
4. Projekt podlega uzgodnieniu w MPWiK.

Przy projektowaniu uwzględnić wymagania zawarte w „Wytocznych technicznych do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” (dostępnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obsługi Klienta).

Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i należy je załączyć do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Piłsudskiego 15, budynek B, pokój nr 123 (Marek Lisiewicz tel. 81-532-42-81 wew. 207).

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

KIEROWNIK
Działu Technicznego
[Signature]
mgr inż. Joanna Bąkowska

kapitał zakładowy, stan na dzień 24.07.2009 r.: 251.492.400,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN - XI W+ Gosp. KRS
NIP 712-015-02-95
REGON 430981982

BOŚ S.A. O/Lublin 65 1540 1144 2001 6400 1980 0001