

BILANS MOCY		
Całkowita moc zainstalowana	∑	Pi=500kW
Całkowita moc zapotrzebowana	∑	Pz=300kW
Prąd (cosfi=0,93):		I=466A

BILANS MOCY–T.KSIĘG		
Całkowita moc zainstalowana	∑	Pi=13kW
Całkowita moc zapotrzebowana	∑	Pz=3kW
Prąd (cosfi=0,93):		I=14A

BILANS MOCY–T.GAL		
Całkowita moc zainstalowana	∑	Pi=23kW
Całkowita moc zapotrzebowana	∑	Pz=11kW
Prąd (cosfi=0,93):		I=17A

Układ sieci TT/
Samoczynne wyłączanie zasilania

ULICA MICKIEWICZA 9A
34-200 SUCHA BESKIDZKA

BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK

NR RYS.	PRZEDMIOT RYSUNKU
E1	SCHEMAT ROZDZIAŁU ENERGII
SKALA	
%	

KOD	BRANŻA	STADIUM
008 PB	ELEKTRYCZNA	PROJEKT BUDOWLANY

IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ, PODPIS	
PROJEKTANT – ARCHITEKTURA	SPRAWDZAJĄCY – ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B	mgr inż. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA UPRAWNIENIA NR 32/LOIA/07
PROKJEKTANT – BRANŻA ELEKTRYCZNA	SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA ELEKTRYCZNA
mgr inż. KRYSTYNA STANCLIK UPRAWNIENIA NR 172/DOŚ/09	mgr inż. MARIA PAWLIK UPRAWNIENIA NR 255/81/WBPP
ASYSTENCI: MGR INŻ. PAWEŁ SIKORA MGR INŻ. ŁUKASZ ORZECHOWSKI	

U Z G O D N I E N I A

DATA 04.2011	INDEKS A

NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA, REMONT I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO (BANKU) W CELU PRZYSTOSOWANIA DLA KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY, REALIZACJI ODRODU ZWROTNEGO NA ISTNIEJĄCYM TARASIE, ODTWORZENIE OGRODZENIA OD UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, REALIZACJA NOWEGO SEGMENTU BUDYNKU W MIEJSCE ISTNIEJĄCEJ OFICYNY ZACHODNIEJ, NOWY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ.
ADRES OBIEKTU	20-076 LUBLIN, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 62, DZ. NR EWID. 44/1, 44/2, 32

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.