

Kraków, dnia 19 listopada 2012 r.

Numer sprawy: BEF-V-ZP-38-71/2012

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont przepompowni ścieków sanitarnych P-4 dla Krajowej szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem, 05-140 Serock”.

W dniu 14.11.2012 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przedstawiam złożone zapytania i udzielam odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy preferujecie Państwo jakiś konkretny model, typ sterownika i modułu do komunikacji GSM jaki ma być umieszczony w szafie sterowniczej?

Odpowiedź 1:

Układ sterowania powinien wysyłać komunikaty alarmowe na wskazany przez zamawiającego numer (numery) telefonów.

System powiadamiania SMS powinien być zbudowany w oparciu o układy otwarte, będące produktami handlowymi oraz posiadające znak CE.

Pytanie 2:

Czy fundament (betonowy), który jest na zdjęciach ma być wykorzystany do posadowienia rozdzielni.


Odpowiedź 2:

Fundament pokazany na zdjęciu może być wykorzystany do posadowienia rozdzielni.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie informuje, że złożone wyjaśnienia nie powodują zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.

Oferty należy składać pod adres Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, Kancelaria Ogólna pokój nr 419, do godz. 11:30, do dnia 28.11.2012 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2012r. o godz. 12:00 w pokoju nr 328.

ZASTĘPCA DYREKTORA
KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
ds. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

Marek Sekiewicz

