

Kraków, 6 kwietnia 2016 r.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie systemu klimatyzacji w Budynku Szkoleniowym oraz Domu Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 5” Numer sprawy: BEF-V.2611.2.7.2016

W dniu 04.04.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przedstawia złożone zapytanie i udziela odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy.

Kontaktrony B1 mają styk NC a nie NO.

Mam pytanie czy można zastosować kontaktrony b1 o styku NC czy należy stosować o styku NO

1

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby kontaktrony opisane w dokumentacji projektowej były typu NO.

Zamawiający informuje, iż powyższe zapytanie i odpowiedź stanowi integralną część SIWZ.

ZASTĘPCA DYREKTORA
KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
ds. ORGANIZACYJNYCH
Agnieszka Welenc
prokurator

idm