

Lublin, dnia 17.01.2024 r.

Dotyczy: Złożenia oferty w celu oszacowaniu zamówienia pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku KSSiP OSUiWM w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 62.”

W dniu 17.01.2024 roku do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego w celu oszacowania zamówienia. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie 1:

Czy postępowanie jest wyłącznie do rozeznania cen na rynku czy w celu wyłonienia Wykonawcy do wykonania przedmiotu postępowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Postępowanie służy oszacowaniu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w postępowaniu wymaga zastosowania optymalizatorów mocy w celu obniżenia napięcia na modułach do bezpiecznego po zaniku napięcia po stronie AC (zastosowanie głównie dla bezpieczeństwa w zakresie konserwacji oraz przy wystąpieniu pożaru)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie optymalizatorów mocy

Pytanie nr 3:

Ile kondygnacji ma budynek??

Odpowiedź Zamawiającego:

Budynek na którym zostanie wykonana mikroinstalacja fotowoltaiczna posiada 3 kondygnacje

Pytanie nr 4:

Jakie jest pokrycie dachu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pokrycie dachu to blacha tytanowo – cynkowa pasywowana.

Pytanie nr 5:

Czy panele mają zostać zamontowane na systemowej konstrukcji wsporczej równolegle po połaci dachu czy na konstrukcji wsporczej z kątem nachylenia do połaci ? Jeżeli pod kątem to zwracam się o wskazanie tego kąta?

Odpowiedź Zamawiającego:

System montażu konstrukcji wsporczej zostanie ustalony podczas narad roboczych z Wojewódzkim Lubelskim Konserwatorem Zabytków w Lublinie.

Pytanie nr 6:

Jaka jest planowana odległość od miejsca montażu falownika do miejsca rozdzielniczy głównej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyznaczenie odległości leży gestii Wykonawcy dokumentacji projektowej

Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego OSUIWM

Mariusz Krać