

Lublin, dnia 18.01.2024 r.

**Dotyczy:** Złożenia oferty w celu oszacowaniu zamówienia pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku KSSiP OSUiWM w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 62.”

W dniu 17 i 18.01.2024 roku do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego w celu oszacowania zamówienia. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

**Pytanie 1:**

Chciałbym doprecyzować jedną kwestię w ramach zapytania ofertowego na instalacje PV na budynku w Lublinie. Chodzi o docelową moc instalacji. Piszecie Państwo, że ma być ona do 50 kW, ale jednocześnie nie podajecie mocy minimalnej. Proszę o podanie mocy minimalnej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Minimalna moc instalacji to 45 kW

**Pytanie nr 2:**

Czy dopuszczają Państwo wiercenie w pokryciu dachowym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wiercenie w pokryciu dachowym będzie uzgadnianie z Wojewódzkim Lubelskim Konserwatorem Zabytków na etapie spotkań roboczych lub w ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

**Pytanie nr 3:**

Czy konstrukcja dachu jest drewniana z pełnym deskowaniem?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Konstrukcja dachu jest drewniana z pełnym pokryciem dachowym płytami OSB.

**Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego OSUIWM**

**Mariusz Krać**