

Kraków, 09 lipiec 2025 roku.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamówienia o jednorazowej wartości od 10 000 zł do wartości mniejszej niż 130 000 zł bez VAT, i do którego nie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1). „**Wymiana rolet elektrycznych w budynku szkoły KSSiP w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków.**”

- 1. Pytanie:** Czy w wariantcie B dopuszczają Państwo inne metody sterowania roletami obejmujące funkcjonalność góra/stop/dół? W szczególności pytamy o możliwość zastosowania sterowania radiowego, którym uzyskacie Państwo taką samą funkcjonalność ale niższym kosztem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z dotychczasowego systemu opartego na technologii KNX, na rzecz rozwiązań radiowych, pod warunkiem że wykonawca zamontuje przyciski sterowania roletami w pobliżu istniejących przycisków KNX, jeśli to możliwe dostosuje stylizację przycisków do już obecnych, dodatkowo do sterowania roletami dostarczy pilota który zapewni obsługę rolet z dowolnego miejsca Sali.

- 2. Pytanie:** Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie tkaniny o gramaturze do 470g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tkaninę o gramaturze do 470g/m²

- 3. Pytanie:** Czy współczynnik zaciemnienia o którym mowa w punkcie 3.11 zapytania należy rozumieć jako 100% - współczynnik przepuszczalności światła widzialnego? Czyli czy wymaganie to należy rozumieć jako przepuszczalność światła widzialnego dla Auli pomiędzy 0%-10% a dla pozostałych pomieszczeń 5%-15%?

Odpowiedź: Tak, wymaganie to należy rozumieć jako przepuszczalność światła widzialnego dla Auli pomiędzy 0%-10% a dla pozostałych pomieszczeń 5%-15%