

Numer sprawy: BD-V.2611.20.2020

Kraków, 23 lipca 2020 roku.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków na działce nr 446/14, 446/8 obr. 5 Śródmieście”, oznaczenie postępowania: BD-V.2611.20.2020

W dniach 17-22 lipca 2020 roku do Zamawiającego wpłynęły pytania do SIWZ dotyczące przedmiotowego postępowania. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w dokumentacji przetargowej nie określił parametrów opraw oświetleniowych? Proszę o podanie minimalnych parametrów opraw oświetleniowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w dokumentacji projektowej określił wymagane parametry opraw oświetleniowych. Informacje zawarte są w legendzie na rzutach z instalacją oświetlania rys nr. DA-PW-IE-01 do 05 oraz S-PW-IE-01 do 05.

Pytanie nr 2:

Proszę o potwierdzenie, że garaż pod budynkiem szkoły jest objęty przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Garaż pod budynkiem Szkoły **nie jest** objęty przedmiotem zamówienia pn. „Modernizacji instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach KSSiP”.

Pytanie nr 3:

Czy oprawy awaryjne i ewakuacyjne mają posiadać certyfikat CNBOP?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszystkie oprawy awaryjnego oświetlania ewakuacyjnego wraz z bateriami muszą posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenia CNBOP. Informacje zwarte są w projekcie na rzutach z instalacją oświetlania oraz w części opisowej projektu. Wskazane to zostało również w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 4:

Proszę o informacje czy Zamawiający zastrzega możliwość wezwania o karty katalogowe proponowanych opraw w przypadku ofert zawierających rażąco niską cenę? Pytam, ponieważ oprawy oświetleniowe stanowią kluczową część wartości tego zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie bada ofert, natomiast wszystkie informacje, a także katalog wymaganych dokumentów dot. rażąco niskiej ceny znajduje się w art. 90 ustawy PZP.

Pytanie nr 5:

Proszę o informację jak należy interpretować podane w SIWZ wymagania w zakresie warunków udziału w postępowaniu „Za posiadającego niezbędną zdolność techniczną lub zawodową uzna się Wykonawcę, który wykaze, że:

- a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył:
 - co najmniej 2 odrębne roboty budowlane, o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto (słownie: *pięćset tysięcy złotych 00/100*) każda, obejmujące swym zakresem roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych polegające łącznie na dostawie, montażu i uruchomieniu oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w budynkach;
 - lub jedną robotę budowlaną, o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie: *jeden milion złotych 00/100*), obejmującą swym zakresem roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych polegającą łącznie na dostawie, montażu i uruchomieniu oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w budynkach”.

Czy do wartości odpowiednio 500 000,00zł brutto i 1 000 000,00zł brutto Wykonawca może zaliczyć: dostawę montaż i uruchomienia opraw oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz wykonania systemu sterowania oprawami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej i nadaje mu brzmienie:

Za posiadającego niezbędną zdolność techniczną lub zawodową uzna się Wykonawcę, który wykaze, że:

- a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył:
 - co najmniej 2 odrębne roboty budowlane, obejmujące swym zakresem roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych polegające łącznie na dostawie, montażu i uruchomieniu oświetlenia awaryjnego oraz

- ewakuacyjnego w budynkach, których wartość wynosi co najmniej 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) każda,
- lub jedną robotę budowlaną, obejmującą swym zakresem roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych polegające łącznie na dostawie, montażu i uruchomieniu oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w budynkach, której wartość wynosi, co najmniej 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).

Kwoty w skazane w SIWZ w rozdziale 6 ust. 2 pkt 3 lit. a - w zmienionym warunku udziału w postępowaniu (jak powyżej) dotyczą samego zakresu dostawy, montażu i uruchomienia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Pytanie nr 6:

Zgodnie z artykułem 22 ust. 1. 2) 1a ustawy PZP Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiając ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je, jako minimalne poziomy zdolności. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 1.000.000 zł zaś zakres przedmiotu zamówienia obejmuje oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne wraz z prowadzeniem instalacji elektrycznej oraz malowaniem. Wymaganie dwóch robót budowlanych na kwotę 500 tys. lub jednej roboty na 1 mln zł tylko w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego jest nieproporcjonalne i celowo utrudnia uczciwą konkurencję. Wzywam Zamawiającego do dostosowania warunków udziału w postępowaniu tak, żeby były proporcjonalne do wartości i zakresu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej i nadaje mu brzmienie:

Za posiadającego niezbędną zdolność techniczną lub zawodową uzna się Wykonawcę, który wykaze, że:

- a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył:
 - co najmniej 2 odrębne roboty budowlane, obejmujące swym zakresem roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych polegające łącznie na dostawie, montażu i uruchomieniu oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w budynkach, których wartość wynosi co najmniej 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) każda,
 - lub jedną robotę budowlaną, obejmującą swym zakresem roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych polegające łącznie na dostawie, montażu i uruchomieniu oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w budynkach, której wartość wynosi, co najmniej 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).

Pytanie nr 7:

Prosimy o udostępnienie opisu parametrów dla opraw o oznaczeniach A1,A2,B1,B2 itd.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w dokumentacji projektowej określił wymagane parametry opraw oświetleniowych. Informacje zawarte są w legendzie na rzutach z instalacją oświetlania rys nr. DA-PW-IE-01 do 05 oraz S-PW-IE-01 do 05.

Pytanie nr 8:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z uwagi na zakres prac opisanych w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z odpowiedziami na pytania oraz zmianą zapisów SIWZ Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert, który został wskazany poniżej.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega przedłużeniu.

[1/] Rozdział 11 ust. 13 SIWZ otrzymuje brzmienie (zmiana została wyłuszczona):

13. Ofertę (tj. wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w nieprzejrystym i zamkniętym opakowaniu. Zaleca się, aby opakowanie było odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach). Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego na wskazany w SIWZ adres:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków

z dopiskiem:

*OFERTA na: „Modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków na działce nr 446/14, 446/8 obr. 5 Śródmieście”
oznaczenie postępowania: BD-V.2611.20.2020
Nie otwierać przed: 30.07. 2020 r. godz. 10:15*

[2/] Rozdział 12 ust. 1 i 2 SIWZ:

1. Oferty należy składać pod adres Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, Kancelaria Ogólna (na parterze budynku) lub za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: <http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/> do 30.07.2020 r. do godz. 10:00.
2. Zamawiający otworzy oferty w dniu 30.07.2020 r. o godz. 10:15, pokój nr 322



Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury; 31-547Kraków, ul. Przy Rondzie 5, e-mail: zamowienia@kssip.gov.pl

Wynikiem powyższych zmian jest zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej

prokurator

Ryszard Tłuczkiewicz

/pismo podpisane podpisem elektronicznym/