




UWAGI:

1. Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i polskimi przepisami.
2. Wszystkie podane parametry techniczne jak i wymiary są do sprawdzenia przez Wykonawcę.
3. Wszystkie przebiegi przez oddzielenia poż. należy wykonać w systemach wykrywanych przepustach o odporności ogniowej: conajmniej równej level oddzieleniu.
4. Oprawy oświetlenia awaryjnego zostaną objęte centralnym systemem monitoringu stanu opraw.
5. Oprawy oświetlenia awaryjnego zlokalizowane w strefach zagrożonych na działanie czynników zewnętrznych, wyposażone w inwerter muszą przystosowane do pracy w ujemnych temperaturach.
6. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego wraz z modułami awaryjnymi muszą posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenia CNBP.
7. Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.
8. Należy przewidzieć oprawy awaryjne nad każde urządzenie p.poż. punkt pierwszej pomocy i przyskic darmo.
9. Oprawy dźwiękowe urządzenia p.poż. montować na wysokości 2,5m no wysięgniku lub zwieszając.

01	05.09.2019	AKTUALIZACJA LEGENDY		
00	15.07.2019	PROJEKT BUDOWLANY		
REWIZJA		DATA	OPIS ZMIAN	
 		NANA PROJECT SP. Z O.O. ul. Krakowska 47/15 33-100 Tarnów tel/fax.: 14 639 09 11, e-mail: biuro@nanaproject.pl		
		 OMEGA-electric Mród, Bibro Sp. j. 33-100 Tarnów, ul. Słowackiego 4/3 omega@omega-electric.pl www.omega-electric.pl		
NAZWA INWESTYCJI:		Modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury		
LOKALIZACJA OBIEKTU:		ul. Przy Rondzie 5 31-547 Kraków na działce nr 446/14 i 446/8 obr. 5 Śródmieście		
BRANŻA:		STADIUM		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		PROJEKT BUDOWLANY		
TYTUŁ RYSUNKU				
RZUT 1 PIĘTRA SZKOŁY - INSTALACJA OŚWIEśLENIA				
SYMBOL BRANŻY:	NR RYSUNKU	REWIZJA:	SKALA:	DATA:
IE	S-PB-IE-02	01	1:100	WRZESIEŃ 20
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI:		PODPIS:	
mgr inż. Dariusz Bibro	Upr. nr MAP/0083/PWOE/05			
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIENI:		PODPIS:	
mgr inż. Paweł Dudek	Upr. nr MAP/0347/PWBE/17			