LEGENDA:

- Instalacja systemu VRV
- Trójnik Instalacji systemu VRV
- Instalacja odprowadzenia skroplin
- 1% — Minimalny spadek instalacji odprowadzenia skroplin w kierunku odpływu
- Pvrv / nr — Pion instalacji systemu VRV
- Ps / nr — Pion instalacji odprowadzenia skroplin

Typy klimatyzatorów:

FXDQ15A – klimatyzator kanałowy systemu VRV Qch=1.7 kW, Qg=1.9kW

FXDQ20A – klimatyzator kanałowy systemu VRV Qch=2.2 kW, Qg=2.5kW

FXDQ25A – klimatyzator kanałowy systemu VRV Qch=2.8 kW, Qg=3.2kW

FXAQ40P – klimatyzator naścienny systemu VRV Qch=4.5 kW, Qg=5.0kW

INWESTOR :	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5
ADRES INWESTYCJI :	Dom Aplikanta w Krakowie 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5
JEDNOSTKA PROJEKTOWA :	SOLTECH Radzionków S. C. 41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 60
BRANŻA :	SANITARNA
STADIUM PROJEKTU :	PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT RYSUNKU :	INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT PIĘTRA 3
NR RYSUNKU :	K - 06
SKALA :	1 : 50
DATA OPRACOWANIA :	LISTOPAD 2015
PROJEKTANCI :	mgr inż. Ryszard Koczara MAP/IS/0149/04 mgr inż. Kinga Koczara
SPRAWDZAJĄCY :	mgr inż. Leszek Kwiecień MAP/IS/2191/01

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY I WIEDZY AUTORA JEST ZABRONIONE