LEGENDA:

- Instalacja systemu WV
- Trójka instalacji systemu WV
- Instalacja odprowadzenia skroplin
- Minimalny spadek instalacji odprowadzenia skroplin w kierunku odpływu
- Plan instalacji systemu WV
- Plan instalacji odprowadzenia skroplin

Typy klimatyzatorów:

- FIGO25A – klimatyzator kanałowy systemu WV Qchł=7,1 kW, Qg=7,9kW
- FIGO25A – klimatyzator kanałowy systemu WV Qchł=7,1 kW, Qg=7,9kW
- FIGO25A – klimatyzator kanałowy systemu WV Qchł=7,1 kW, Qg=7,9kW
- FIAZAGP – klimatyzator naścienny systemu WV Qchł=3,5 kW, Qg=3,9kW

Inwestor:	Krajowa Szkoła Bezpieczeństwa i Przedsiębiorczości 31-547 Kraków, ul. Prof. Tadeusza S
Obiekt:	Dom Aplikanta w Krakowie 31-547 Kraków, ul. Prof. Tadeusza S
Wykonawca instalacji:	ZOLTECH Radzikowska E. C. 41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 60
Branża:	SANITARNA
Stadium projektu:	PROJEKT BUDOWLANY
Temat rysunku:	INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT PIĘTRA 1
Nr rysunku:	K – 04
Skala:	1 : 50
Data opracowania:	LISTOPAD 2015
Projektował:	mgr inż. Ryszard Kocowa PWK/0292/KLPO/4
Sprawdził:	mgr inż. Kinga Kocowa
Kierownik projektu:	mgr inż. Leszek Kwiecień PWK/0292/OIIL/05
Uwagi:	PROJEKT JEST MAJĄTKOWYM PRAWEM AUTORSKIM PODLEGAJĄCYM OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH