


ROZWINIĘCIE PIONU VRV 1




LEGENDA:

- Instalacja systemu VRV
- Trójnik instalacji systemu VRV
- Instalacja odprowadzenia skroplin
- 1% Minimalny spadek instalacji odprowadzenia skroplin w kierunku odpływu
- Pion 1 — Pion instalacji systemu VRV

Typy klimatyzatorów:

FXZ015A – klimatyzator kasetonowy systemu VRV Qch=1,7 kW, Qg=1,9kW
FXZ020A – klimatyzator kasetonowy systemu VRV Qch=5,6 kW, Qg=6,3kW
FXZ032A – klimatyzator kasetonowy systemu VRV Qch=3,6 kW, Qg=4,0kW
FXFQ63A – klimatyzator kasetonowy systemu VRV Qch=7,1 kW, Qg=8,0kW

INWESTOR :
Krajowa Szkoła Zaplecze Kuchenne i Restauracyjne
31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5

KIEROWNIK BUDOWY :
Krajowa Szkoła Zaplecze Kuchenne i Restauracyjne
31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5

PROJEKTUJĄ PROJEKTOWAŁ :
SOLTECH Radzisławów S. C.
41-400 Mysłowice, ul. Fabianeka 60

BRANŻA :
SANITARNA

RODZAJ PROJEKTU :
PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT RYSUNKU :
INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT PIĘTRA 2

NR RYSUNKU :
K – 02

SKALA :
1 : 50

DATA OPRACOWANIA :
LISTOPAD 2015

PROJEKTOWAŁ :
mgr inż. Ryszard Kocsera
MAŚ/7822/48/04

mgr inż. Kinga Kocsera

SPRAWDZAJĄCY :
mgr inż. Leszek Kwiecień
MAŚ/9523/191/01

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI JEGO CZĘŚCI I NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY BEZ ZGODY I WIEDZY AUTORA JEST CHRONIONE