

LEGENDA:

Instalacja systemu VRV

Fw1 / 12 — Plan instalacji systemu VRV

RYYQ12T – agregat systemu VRV
Qch=12,5kW, Qgr=13,5kW
Wym./Szer./Gł.=1685/930/765
Ciężar=154

RYYQ20T – agregat systemu VRV
Qch=16kW, Qgr=18kW
Wym./Szer./Gł.=1685/1240/765
Ciężar=214

INWESTOR :	Krajowa Szkoła Dyplomatów i Protokołu 31-047 Kraków, ul. Przy Rondzie 5
ADRES OBIEKTU :	Krajowa Szkoła Dyplomatów i Protokołu 31-047 Kraków, ul. Przy Rondzie 5
JEDNOSTKA PROJEKTOWA :	SOLTECH Radzyńskiów S. C. 41-400 Mysłowice, ul. Fabrowicka 60
BRANŻA :	SANITARNA
STADIUM PROJEKTU :	PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU :	INSTALACJA KLIMATYZACJE RZUT DACHU
NR RYSUNKU :	K - 05
SKALA :	1 : 50
DATA OPRACOWANIA :	LISTOPAD 2015
PROJEKTOWAŁ :	mgr inż. Ryszard Kocsiara KAWT/0231/65/04 mgr inż. Kinga Kocsiara
SPRAWDZAŁ :	mgr inż. Leszek Kwiecień KAWT/0/2139/01

PRZEDMIOT AUTORSKIEGO PRAWA OCHRONY PRAWNEJ SOFTWARE'U ORAZ OCHRONY PRAWNEJ BAZ DANYCH I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW I W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z ZAWARTEJ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PROJEKTOWYCH