LEGENDA:

- Instalacja systemu VRV
- Trójnik Instalacji systemu VRV
- Instalacja odprowadzenia skroplin
- 1% Minimalny spadek instalacji odprowadzenia skroplin w kierunku odpływu
- Pvrv / nr — Pion instalacji systemu VRV
- Ps / nr — Pion instalacji odprowadzenia skroplin

Typy klimatyzatorów:

FXDQ15A – klimatyzator kanałowy systemu VRV Qch=1.7 kW, Qg=1.9kW

FXDQ20A – klimatyzator kanałowy systemu VRV Qch=2.2 kW, Qg=2.5kW

FXDQ25A – klimatyzator kanałowy systemu VRV Qch=2.8 kW, Qg=3.2kW

FXAQ40P – klimatyzator naścienny systemu VRV Qch=4.5 kW, Qg=5.0kW

Elementy wyposażenia klimatyzatora kanałowego:

- Kratka wentylacyjna nawiewna o wymiarach 665x155
- Króciec przyłączeniowy
- Klimatyzator kanałowy
- Kratka wentylacyjna wyciągowa o wymiarach 600x600

Szczegółowe wymiary elementów wyposażenia klimatyzatora oraz sposób ich montażu w suficie podwieszanym pokazano na rys. K-08.

UWAGI:

1. Wszystkie instalacje mają być kompletne i całkowicie sprawne.
2. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia rzeczywistych wymiarów urzadzeń i instalacji dostarczanych na budowę celem sprawdzenia ich zgodności z projektem wykonawczym.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz projektami branżowymi.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za całkowitą koordynację wykonawczą na budowie.

INWESTOR :	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5
ADRES INWESTYCJI :	Dom Aplikanta w Krakowie 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5
BRANŻA :	SANITARNA
STADIUM PROJEKTU :	WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKU :	INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT PIĘTRA 1
NR RYSUNKU :	K - 03
SKALA :	1 : 50
DATA OPRACOWANIA :	GRUDZIEŃ 2014
PROJEKTANCI :	mgr inż. Ryszard Koczara MAP/IS/0149/04 mgr inż. Kinga Koczara
SPRAWDZAJĄCY :	mgr inż. Leszek Kwiecień MAP/IS/2191/01

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY I WIEDZY AUTORA JEST ZABRONIONE