

Nasz znak:
IN.5142. 518.2 .2022

Data: 2022-11-18

Sprawa: wydanie wytycznych konserwatorskich dot. możliwości montażu modułów instalacji fotowoltaicznej

Obiekt: dawny pałac Morskich (obecnie siedziba KSSiP) przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie, wpisany do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/506 na mocy decyzji znak: KL.IV.-7/24/71 z 22.maja 1971

W nawiązaniu do wniosku znak: BA-VI.21.2.2022 z 14 listopada 2022 r. (wpływ do Kancelarii WUOZ w Lublinie) w sprawie wydania wytycznych konserwatorskich dotyczących możliwości montażu modułów instalacji fotowoltaicznej na połaciach dachowym d. pałacu Morskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie, wpisanego do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/506, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków formułuje poniższe wytyczne.

Montaż urządzeń technicznych, a takimi są niewątpliwie moduły instalacji fotowoltaicznej, w przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków dopuszcza się jedynie w miejscach niewidocznych lub jak najmniej widocznych z perspektywy przechodnia oraz jak najmniej zaburzających widok na zabytek. W związku z tym po dokonaniu wizji lokalnej w dniu 15 listopada br. oraz przeanalizowaniu rysunku dołączonego do wniosku LWKZ informuje o wstępnej akceptacji montażu modułów instalacji fotowoltaicznej na połaciach dachowych budynku przy uwzględnieniu następujących warunków.

- dopuszcza się montaż paneli na połaci dachowej współczesnej oficyny zachodniej, panele winny być zamontowane bezpośrednio na połaci dachowej, ewentualnie na wspornikach o jak najmniejszej wysokości;
- dopuszcza się montaż paneli na połaci dachowej współczesnej nadbudowy- ogrodu zimowego, panele winny być zamontowane bezpośrednio na połaci dachowej, ewentualnie na wspornikach o jak najmniejszej wysokości;
- dopuszcza się montaż paneli na połaci dachowej środkowego ryzalitu tylnej elewacji pałacu , panele winny być zamontowane bezpośrednio na połaci dachowej

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami montaż urządzeń technicznych na zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej LWKZ dopuszcza możliwość roboczych konsultacji.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Lubelski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
dr Dariusz Kopciowski

KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
OŚRODEK SZKOLENIA USTAWICZNEGO I WSPÓŁPRACY
MIĘDZYKRAJOWEJ W LUBLINIE

WPLYNĘŁO: 25. 11. 2022

Nr ewid.: Ewid.: